

Röser GmbH  
Streichhoffeld 4  
73457 Essingen  
Tel. 0 73 65 / 92 26-0  
Fax 0 73 65 / 92 26-26

Röser II GmbH  
Haus Nr. 11  
88525 Dürmentingen-Burgau  
Tel. 0 73 71 / 95 97-0  
Fax 0 73 71 / 95 97-19

Röser II GmbH  
Ablacher Str. 1  
72505 Krauchenwies  
Tel. 0 75 76 / 96 08-0  
Fax 0 75 79 / 96 08-53

Röser III GmbH  
Industriestr. 6  
78256 Steißlingen  
Tel. 0 77 38 / 9 38 71-0  
Fax 0 77 38 / 9 38 71-11



## Abwasserleitungen + Kanäle DIN EN 1610/DWA139 ROBUST®-Rohren Typ 2 nach DIN V1201/ DIN EN 1916

Form: SB-K-FM-ROBUST® Kreisquerschnitt mit Falzmuffe  
Herstellverfahren: sofortentschalt  
Betongüte: C40/50; Expositionsklasse XA2 chemischer Angriff bis 600 mg/l  
(bei Sulfatgehalt > 600 mg/l ist der Zusatz von SR/HS-Zement erforderlich)  
Rohrdurchmesser: DN 1000mm  
Wandstärke: 150mm  
Baulänge: 3,00 m  
Nutzquerschnitt: 0,785 A/m<sup>2</sup>  
Verkehrsbelastung: LM1/SLW60  
Überdeckungshöhe: 0,20 m bis 12,00 m bei einem Bettungswinkel  $2\alpha = 120$  Grad  
Rohrverbindung: mit integrierter ROBUST®-Dichtung,  
Dichtmittel nach DIN EN 681-1 + DIN 4060  
Fabr. DS Dichtungstechnik oder gleichwertig  
Einbau / Bettung: gemäß DIN EN 1610/DWA139 in vorhandenem verbautem oder  
geböschten Graben, Bettung Typ 1 (Regelausführung)

*Bei abweichenden Belastungen und Einbaubedingungen sprechen Sie uns bitte für eine  
objektbezogene statische Berechnung an.*

Eine prüffähige Objektstatik ist vor Verlegung dem AG schriftlich vorzulegen.

Herstellernachweis : Röser III GmbH  
Industriestr. 6  
78256 Steißlingen  
[info@roeser3-gmbh.de](mailto:info@roeser3-gmbh.de)  
Tel. 07738/93871-0  
Fax 07738/93871-11  
[www.roeser-gmbh.de](http://www.roeser-gmbh.de)