

Röser GmbH
Streichhoffeld 4
73457 Essingen
Tel. 0 73 65 / 92 26-0
Fax 0 73 65 / 92 26-26

Röser II GmbH
Haus Nr. 11
88525 Dürmentingen-Burgau
Tel. 0 73 71 / 95 97-0
Fax 0 73 71 / 95 97-19

Röser II GmbH
Ablacher Str. 1
72505 Krauchenwies
Tel. 0 75 76 / 96 08-0
Fax 0 75 79 / 96 08-53

Röser III GmbH
Industriestr. 6
78256 Steißlingen
Tel. 0 77 38 / 9 38 71-0
Fax 0 77 38 / 9 38 71-11



Abwasserleitungen + Kanäle DIN EN 1610/DWA139 aus Stahlbetonrohren Typ 2 nach DIN V1201/ DIN EN 1916 sowie den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie

Form: SB-K-FM-ROBUST *plus* Kreisquerschnitt mit Falzmuffe
Herstellverfahren: schalungserhärtet
Betongüte: C50/60; Expositionsklasse XA2 chemischer Angriff bis 600 mg/l
(bei Sulfatgehalt > 600 mg/l ist der Zusatz von SR/HS-Zement erforderlich)
Rohrdurchmesser: DN 2200mm
Wandstärke: 220mm
Baulänge: 2,50/3,0m/3,50/4,0m
Nutzquerschnitt: 3,801 A/m²
Verkehrsbelastung: SLW60/LM1
Überdeckungshöhe: 0,20 m bis 12,00 m bei einem Bettungswinkel $2\alpha = 120$ Grad
Rohrverbindung: mit integrierter ROBUST®-Dichtung,
Dichtmittel nach DIN EN 681-1 + DIN 4060
Fabr. DS Dichtungstechnik oder gleichwertig
Einbau / Bettung: gemäß DIN EN 1610/DWA139 in vorhandenem verbautem oder
geböschten Graben, Bettung Typ 1 (Regelausführung)

Bei abweichenden Belastungen und Einbaubedingungen sprechen Sie uns bitte für eine objektbezogene statische Berechnung an.

Eine prüffähige Objektstatik ist vor Verlegung dem AG schriftlich vorzulegen.

Herstellernachweis : Röser Vertriebs GmbH
Haus Nr. 11
88525 Dürmentingen-Burgau
info@roeser-gmbh.de
Tel. 07576/9608-0
www.roeser-gmbh.de
oder gleichwertig